

水質検査結果報告書

第 01666 号
平成30年 10月 26日

ミナト流通サービス(株) 殿

飲料水水質検査業登録機関愛56水第16号
株式会社 環境保全コンサルタント
名古屋市西区名塚町一丁目105番地
TEL(052)524-0621 FAX(052)531-2331
環境計量士 天西喜代嗣 (印)

平成30年 10月 19日 にご提供を戴きました試料について水道法に基づき検査した結果は次のとおりです。

試料の種類	一次ろ過水	採取日時	平成30年 10月 18日 15時00分
採取場所	中里水源地1		
その他参考項目	採取者名: 立石様	水温 15.6 °C	採水時残留塩素 ※ mg/L

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	1mL中に 0	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L
大腸菌群	陰性	蒸発残留物	110 mg/L
カドミウム	不検出 mg/L	陰イオン界面活性剤	不検出 mg/L
水銀	不検出 mg/L	フェノール類	不検出 mg/L
鉛	不検出 mg/L	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0 mg/L
ヒ素	不検出 mg/L	p H 値	7.9
六価クロム	不検出 mg/L	味	異常なし
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)	不検出 mg/L	臭 気	異常なし
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.8 mg/L	色 度	0.5 度未満
フッ素	不検出 mg/L	濁 度	0.2 度未満
有機リン	不検出 mg/L		
亜鉛	0.002 mg/L		
鉄	不検出 mg/L		
銅	不検出 mg/L		
マンガン	0.002 mg/L		
塩素イオン	4.1 mg/L	遊離残留塩素	※ mg/L

判定及び意見: 食品衛生法の水質基準に適合します。

不検出とは、表示下限未満をいう。(基準値も含め別紙参照)